

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2004010305108993

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2030年11月26日

**委托人名称** 人民电器集团有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

**制造商名称** 人民电器集团有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

**生产企业名称** 浙江人民电器有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

**产品名称和系列、规格、型号** 行程开关  
LXP1 ; Ui:500V;Uimp:8kV; Ith:10A;AC-15: Ue:380V,Ie:0.79A;DC-13:  
Ue:220V,Ie:0.27A;IP65.型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.5-2017

**认证模式** 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


### 附 录

证书编号：CQC2004010305108993

第 1 页 共 3 页

纸 号：

型号的解释：



注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC2004010305108993

纸 号:

表 1

操动系统	特征
B 型	直动、自动复位
C 型	直动、自动复位、有缓冲
D 型	直动、有滚轮、自动复位、有缓冲
E 型	角杠杆、有滚轮、自动复位
F 型	角杠杆、有滚轮、自动复位
G 型	单摇杆、转动、单轮、自动复位、摇杆任意角度安装
J 型	单摇杆、转动、单轮、自动复位、摇杆在四个方向上安装
H 型	单摇杆、转动、单轮、自动复位、有阻尼摇杆任意角度安装
K 型	单摇杆、转轮、单轮、自动复位、摇杆在四个方向上安装、有阻尼
U 型	长度可调单摇杆、单轮、自动复位
N 型	长度可调单摇杆、单轮、自动复位、有阻尼
P 型	铝杆长度可调、自动复位、有阻尼
Q 型	塑料杆长度可调、自动复位、有阻尼
V 型	铝杆长度可调、自动复位
W 型	塑料杆长度可调、自动复位
T 型	叉型杆、双轮、不自动复位
R 型	万向型、自动复位

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2004010305108993

第 3 页 共 3 页

纸 号:

表 2

对于二极开关元件	
0	从动触头
1	快速触头
2	从动大开距触头
3	从动交叉触头
对于三极开关元件	
0	一般从动触头一常开一常闭
1	一般从动触头二常开一常闭
2	交叉从动触头一常开二常闭 (一对交叉)
3	交叉从动触头二常开一常闭 (一对交叉)
4	交叉从动触头一常开二常闭 (二对交叉)
5	交叉从动触头二常开一常闭 (二对交叉)
对于四极开关元件	
0	2 个从动开关元件
1	2 个快速开关元件
2	2 个交叉开关元件
3	一个从动一个快速开关元件

表 3

000	二极开关元件
010	二极有尾顶杆开关
020	二极开启式行程开关
040	二极有尾顶杆开启式开关
050	二极开启式行程开关
003	三极开关元件
023	三极开启式行程开关
100	二极防护式行程开关 (宽型)
120	二极防护式行程开关 (窄型)
303	三极防护式行程开关 (宽型)
404	四极防护式行程开关 (宽型)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心