

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2009010304349937

发证日期：2022年04月11日

有效期至：2032年02月27日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	切换电容器接触器 RDC19-32/20,RDC19-32/02,RDC19-32/11；额定冲击耐受电压 (Uimp)：8kV；额定绝缘电压 (Ui)：690V；约定发热电流 (Ith)：32A；额定工作电压(Ue)/额定电流(Ie)：AC230V(220V)/AC400V(380V)/23A；使用类别：AC-6b；额定控制电源电压和频率 (Us)：AC36V、AC110V、AC220V、AC380V，50Hz；极数：3P；配用的辅助触头：常开常闭的情况和数量：2对(2NO或1NO1NC或2NC)；Ui：690V；约定发热电流(Ith)：10A；使用类别：AC-15：Ue/Ie：380V/0.95A；DC-13：Ue/Ie：220V/0.15A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心