

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307880093

发证日期: 2023年12月15日

有效期至: 2033年12月14日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	万能式断路器 RDW5-4000 ; Uimp : 12kV ; Ui : 1000V ; Ue : AC400V/ 690V ; In : 2000A , 2500A , 2900A , 3200A , 3600A , 4000A ; 过电流脱扣器类型 : 电子式 ; S 型 : AC400V : Ics : 85kA , Icu : 100kA , Icw : 85kA/1s ; AC690V : Ics : 65kA , Icu : 65kA , Icw : 65kA/1s ; H 型 : AC400V : Ics : 100kA , Icu : 100kA , Icw : 100kA/1s ; AC690V : Ics : 85kA , Icu : 85kA , Icw : 85kA/1s ; 选择性类别 : B ; 3P、4P , 适用于隔离用 , 适用频率 : 50/60Hz 配用的辅助触头 : YQF1 , 4NO4NC , 6NO6NC , Uimp : 6kV ; Ui : 690V , Ith : 6A , AC-15 : 230V/1.5A、400V/0.9A , DC-13 : 220V/0.27A、110V/0.55A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心