



(2015) 国认监认字 (514) 号

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2016CCC0305-2449568

产品名称: 开启式刀开关

型 号: HD11FH-400/38、HD11FH-400/48

检测机构: 国家中低压配电设备质量监督检验中心
(镇江市产品质量监督检验中心)



安全型式试验报告

申请编号: A2016CCC0305-2449568
 样品名称: 开启式刀开关
 型号规格: HD11FH-400/38、
 HD11FH-400/48
 样品数量: 11 台
 样品生产序号: /
 收样日期: 2016-12-08
 样品来源: 工厂送样
 抽样通知书编号: /

委托人: 人民电器集团有限公司
 委托人地址: 浙江乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)
 生产者 (制造商): 人民电器集团有限公司
 生产者 (制造商) 地址: 浙江乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)
 生产企业: 浙江人民电器有限公司
 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验依据标准: GB14048.3-2008 《低压开关设备和控制设备 第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HD11FH-400/38、HD11FH-400/48;
 Ue: AC400V; Uimp: 8kV; Ui: AC690V;
 Ith: 400A; Ie: 400A;
 Icw: 20kA/1s; Icm (峰值): 40kA;
 使用类别: AC-21B; 极数: 3P、4P;

主检: 韦伟 签名: *韦伟* 日期: 2017-01-17

审核: 季英瑞 签名: *季英瑞* 日期: 2017-01-18

签发: 丁志东 签名: *丁志东* 日期: 2017-01-18

备注: /

