



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2023CQC107502-1109627  
(任务编号)

产品名称：隔离开关

型号：RDH3G-125

检测机构：福建省产品质量检验研究院




样品名称：隔离开关 型号：RDH3G-125 商 标：/ 样品数量：5 台 样品来源：送样  收样日期：2023-08-24 完成日期：2023-08-30	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
---	--

试验结论：依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDH3G-125; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ith: 125A; Ue: AC230V(1P), AC400V(2P、3P、4P); Ie: 80A, 100A, 125A; Icw: 1500A/1s; Icm: 2500A; 使用类别: AC-21A; 1P、2P、3P、4P; IP20

主检：  日期：2023-08-30	 福建省产品质量检验研究院 2023年9月1日
审核：  日期：2023-08-31	
签发：  日期：2023-09-01	

备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	额定冲击耐受电压、 额定绝缘电压变更	Uimp: 4kV; Ui: 500V	Uimp: 6kV; Ui: 690V

2.最近一次原认可报告编号：02501-18DQ2785;

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号：CQC2016010302902035;

5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)，D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)。

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-23DQ0807
首页	√	1	02501-23DQ0807
报告组成	√	1	02501-23DQ0807
安全型式试验报告	√	14	02501-23DQ0807-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求  
F 试验结果不符合要求  
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验