

检验报告

No: 13N0259-S

共 37 页 第 01 页

委托单位	江西人民输变电有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西人民输变电有限公司	到样日期	2013年07月18日
产品名称	干式变压器	产品型号	SCB13-1250/10
生产单位地址	江西省南昌市小蓝工业园	原编号或生产日期	20130701
检验日期	2013年07月23日至 2013年07月29日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 声级测定 短路承受能力试验	检验依据	GB1094.1—1996 GB1094.11—2007 GB/T10228—2008 JB/T10088—2004 委托书要求
检验结论	干式变压器(型号: SCB13-1250/10)例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求, 样品上述试验合格。		
备注	/		

批准: 周德森 审定: 李明智 校核: 张永清 编制: 孙涛



2012002878Z



CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号



实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 13N0259-S

检验(试验)报告

Test Report

委托单位: 江西人民输变电有限公司
Client:

产品名称: 干式变压器
Name of Product:

产品型号: SCB13-1250/10
Product Type:

检验类别: 委托试验
Test Category:

本实验室对出具的检验(试验)结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.