



2012002878Z



检测  
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

# 试验合格证书

试验报告编号: 13N0259-S 证书编号: 20130438

生产单位: 江西人民输变电有限公司

样品名称: 干式变压器

样品型号: SCB13-1250/10

样品序号: 20130701

试验项目: 例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验。

试验依据: GB1094.1-1996、GB1094.11-2007、JB/T10088-2004、  
GB/T10228-2008、试验委托书。

试验结论: SCB13-1250/10 干式变压器例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2013年12月24日

有效期: 五年

批准:



国家电器产品质量监督检验中心  
苏州电器科学研究院股份有限公司