



2012000691A

检测  
CNAS L1016

# 防爆合格证

(编号: 81507152)

## Ex

单位名称	人民电器集团防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇智广工业区 (人民电器集团有限公司内)		
型号规格	BHD51	AC220V/380V	20A
产品名称	防爆接线盒	防爆标志	Ex d II B T6 Gb
产品标准	Q/RMD 094-2015	图样编号	2RM.670.009
备 注	1、可代表产品: 电流 $\leq$ 20A; 2、环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 。		

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:  
GB 3836.1 — 2010、GB 3836.2 — 2010。

本证有效期至: 2020年11月29日

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期: 2015年11月30日

