

国家电器产品质量监督检验中心

## 检验报告

No: 17U0772-S

共 41 页 第 01 页

委托单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2017年09月28日
产品名称	非晶合金配电变压器	产品类型	SBH15-M-400/10
生产单位地址	江西省抚州市崇仁县工业园区	原编号或生产日期	BD20170313
检验日期	2017年09月29日至 2017年10月02日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量 短路承受能力试验	检验依据	GB1094.1—2013 GB1094.2—2013 GB1094.3—2003 GB1094.5—2008 GB/T1094.10—2003 GB/T25446—2010 委托书要求
检验结论	非晶合金配电变压器（型号：SBH15-M-400/10）例行试验、型式试验、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。		
备注	/		

编制: 李强

校对: 刘永平

审核: 李强

批准: 李明智



2014002878Z



(2014)国认监认字(347)号

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心  
Lab Name: China National Center for Quality Supervision  
and Test of Electrical Apparatus Products

No 17U0772-S

## 检验（试验）报告

### Test Report

委托单位: 江西变电设备有限公司  
Client:

产品名称: 非晶合金配电变压器  
Name of Product:

产品型号: SBH15-M-400/10  
Product Type:

检验类别: 委托试验  
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.