



170008222878



(2017)国认监认字-347号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 18U0931-S

检验 (试验) 报告

Test Report

委托单位: 江西变电设备有限公司

Client:

产品名称: 非晶合金配电变压器

Name of Product:

产品型号: SBH15-M-1600/10

Product Type:

检验类别: 委托试验

Test Category:

本实验室对出具的检验 (试验) 结果负责, 未经实验室书面同意,
不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.



检测 报告

编号: 18U0931-S

共 4 页 第 1 页

样品名称	非晶合金配电变压器	规格型号	SBH15-M-1600/10
		商 标	/
抽(送)样单序号	/	样品数量	1 台
抽(送)样地点	国家电器产品质量监督检验中心	样品基数	/
抽(送)样日期	2018.10.17	样品等级	/
到样日期	2018.10.17	原编号或 生产日期	1800732
检测完成日期	2018.10.18		
检测依据	GB/T1094.1-2013《电力变压器 第1部分: 总则》 GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》		
检测项目	空载损耗、负载损耗 (75℃)		

检
测
结
论

对江西变电设备有限公司生产的 SBH15-M-1600/10 型号非晶合金配电
变压器的空载损耗和负载损耗 (75℃) 两个项目进行检测, 所检项目符合
GB/T1094.1-2013 和 GB20052-2013 的相关要求, 其能效等级为 1 级。
(以下空白)



SJJJ-JN001