



No.CTQC/B-02.261

# 检 验 报 告

产品名称：电力变压器


受检单位：人民电器集团江西  
变电设备有限公司

检验类别：委托试验

国家变压器质量监督检验中心

No.CTQC/B-02.261

共 15 页第 1 页

产品名称	电力变压器	型号规格	S11-M.R-100/10
		商 标	/
受检单位	人民电器集团江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	人民电器集团江西变电设备有限公司	样品等级	合格
抽样地点	/	到样日期	2002 年 6 月 10 日
样品数量	1 台	送样者	人民电器集团江西变电设备有限公司
抽样基数	/	原编号或生产日期	0516
检验依据	GB1094.1-1996 GB1094.2-1996 GB1094.3-1985 GB/T6451-1999 JB/T10088-1999 技术服务合同书	检验项目	例行试验 温升试验 雷电冲击试验 声级测定 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量
检验结论	S11-M-R-100/10 电力变压器例行试验、温升试验、雷电冲击试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合 GB1094.1-1996、GB1094.2-1996、GB1094.3-1985、GB/T6451-1999、JB/T10088-1999、技术服务合同书要求，样品上述试验合格。		
备注	<p style="text-align: right;">签发日期：2002年6月14日</p> 		

批准：李明智 审核：李世斌 编制：李晶