

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010305013370

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2030年11月26日

**委托人名称** 人民电器集团有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

**制造商名称** 人民电器集团有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

**生产企业名称** 浙江人民电器有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

**产品名称和系列、规格、型号** 万能转换开关  
LW5 ; Ui:500V;Uimp:2.5kV; Ith:16A;AC-15 ; Ue : AC380V/500V , Ie : 2.6A/2A ; DC-13 ;  
Ue : DC220V/440V , Ie : 0.27A/0.14A ; IP40(工作面).型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.5-2017

**认证模式** 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


附 录

证书编号：CQC2002010305013370

第 1 页 共 2 页

纸 号：

型号的解释：



0011	0071	0081	0083	0331	0391	0401	0413
0334	0407	0408	5. 5N	0723	0724	5835	LH3
1050	1365	6560	705	706	6994	7229	711
7891	0414	YH2	YH3	704	707	712	其它

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2002010305013370

纸 号:

表2

操作方式	代号	操作手柄位置													
自复式	A							0°	45°						
	B							45°	0°	45°					
定位式	C							0°	45°						
	D							45°	0°	45°					
	E							45°	0°	45°	90°				
	F						90°	45°	0°	45°	90°				
	G						90°	45°	0°	45°	90°	135°			
	H				135°	90°	45°	0°	45°	90°	135°				
	I				135°	90°	45°	0°	45°	90°	135°	180°			
	J			120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°			
	K			120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°		
	L			150°	120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	
	M			150°	120°	90°	60°	30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°
	N								45°	45°					
	P								90°	0°	90°				

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心