

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307003081

人民电器集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：人民电器集团有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路555号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：剩余电流保护断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江人民电器有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

联系人：陈前中
电话：0577-62730733
电子邮箱：77003078@qq.com
指定签字人：陈前中

自我声明时间：2022-04-06
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：人民电器集团有限公司



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003081

产品系列、型号、规格:

RDM5Z-250/L、RDM5Z-250/M、RDM5Z-250/H; U_e : AC400V; U_i : 1000V; U_{imp} : 8kV;
 I_n : 250A; IR (0.4~1.0) I_n ; 过电流脱扣器类型: 电子式; I_n : 50mA/100mA/200mA/300mA/500mA 分级调节; 额定
剩余动作类型: AC 型; 漏电脱扣器类型: 电子式; 延时型/非延时型可调; RDM5Z-250/L: I_{cs} : 25kA; I_{cu} : 35kA;
RDM5Z-250/M: I_{cs} : 42kA; I_{cu} : 50kA; RDM5Z-250/H: I_{cs} : 50kA; I_{cu} : 85kA; I_m : 25% I_{cu} ; 选择性类别: A;
极数: 3P+N(三个保护极, N 极不可开闭); 不适用于隔离; 自动重合闸时间: 20s~60s; TD 型; 配用的辅助触头
: 1NO1NC; I_{th} : 3A; AC-15: 400V/0.4A; DC-13: 220V/0.15A;

联系人: 陈前中
电话: 0577-62730733
电子邮箱: 77003078@qq.com
指定签字人: 陈前中

自我声明时间: 2022-04-06

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003081

产品系列、型号、规格(附件):

RDM5Z-250/L、RDM5Z-250/M、RDM5Z-250/H
Ue: AC400V; Ui: 1000V
In: 250A; Ir (0.4~1.0) In, 过电流脱扣器类型: 电子式
IΔn: 50mA/100mA/200mA/300mA/500mA 分级调节; AC 型;
剩余电流脱扣器的类型: 电子式; 延时/非延时可调;
RDM5Z-250/L : Icu: 35kA; Ics: 25kA;
RDM5Z-250/M : Icu: 50kA; Ics: 42kA;
RDM5Z-250/H : Icu: 85kA; Ics: 50kA;
IΔm: 25%Icu;
使用类别: A 类: 3P+N (带有三个保护极, 带不可断开中性线)
自动重合闸时间: 20~60s;
配用辅助触头:
1N0NC; Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

联系人: 陈前中
电话: 0577-62730733
电子邮箱: 77003078@qq.com
指定签字人: 陈前中

自我声明时间: 2022-04-06

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。