

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307249836

发证日期: 2023年12月15日

有效期至: 2033年12月14日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	小型断路器 RDB3-100、RDB3U-100、RDB3-100Z、RDB3U-100Z ; U_i : 690V ; U_{imp} : 6kV ; U_e : RDB3-100、RDB3U-100 : AC230/400V(1P)、AC400V(2P、3P、4P) ; RDB3-100Z、RDB3U-100Z : AC230/400V (1P)、AC400V (2P)、DC220V (1P、2P) ; I_n : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A ; RDB3-100、RDB3U-100 I_{cn} =10000A ; I_{cs} =7500A ; RDB3-100Z、RDB3U-100Z I_{cn} =10000A(交流)、6000A(直流) ; I_{cs} =7500A(交流)、6000A(直流) ; 瞬时脱扣类型 : C 型、D 型(RDB3-100、RDB3U-100) , B 型、C 型(RDB3-100Z、RDB3U-100Z) ; 极数 : AC : 1P、2P、3P、4P(所有极均为保护极) ; DC : 1P(外形)、2P(外形)
产品标准和技术要求	GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心