

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010307739873

发证日期: 2023年08月09日

有效期至: 2032年01月19日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流动作断路器 RDB5LE-63、RDB5LE-63R、RDB5LE-63S ; Uimp :6kV ;Ui :690V ;Ue :AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P) ; In : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A ; I <sub>Δn</sub> : 30mA、50mA、100mA ; 瞬时脱扣类型 : C、D 型 ; 额定剩余动作类型 : AC 型、A 型, 电子式 ; I <sub>Δm</sub> : 2000A ; Ics : RDB5LE-63 : 6000A , RDB5LE-63R : 6000A , RDB5LE-63S : 4500A ; Icn : RDB5LE-63 : 6000A , RDB5LE-63R : 6000A , RDB5LE-63S : 4500A ; 1P+N(1个保护极, N极常通)、2P、3P、3P+N(3个保护极, N极常通)、4P ; 2P、3P、4P : 适用于隔离用 ; 1P+N、3P+N 不适用于隔离用 ; 适用频率 : 50Hz
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心