

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2018010304052070

发证日期：2023年12月15日

有效期至：2033年12月14日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
RDC5-6,RDC5-9,RDC5-12,RDC5-18,RDC5-6N,RDC5-9N,RDC5-12N, RDC5-18N;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010304052070

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

RDC5-6,RDC5-9,RDC5-12,RDC5-18,RDC5-6N,RDC5-9N,RDC5-12N, RDC5-18N

Uimp:8kV; Ui:690V;

Ith: 16A(RDC5-6),25A(RDC5-9, RDC5-12),32A(RDC5-18);

AC-3:

Ue/Ie: RDC5-6, RDC5-6N: AC380V/400V/6A,AC660V/690V/3.8A;

RDC5-9, RDC5-9N: AC380V/400V/9A,AC660V/690V/6.6A;

RDC5-12, RDC5-12N: AC380V/400V/12A,AC660V/690V/8.9A;

RDC5-18, RDC5-18N: AC380V/400V/18A,AC660V/690V/12A;

AC-4:

Ue/Ie: RDC5-6, RDC5-6N: AC380V/400V/2.6A,AC660V/690V/1A;

RDC5-9, RDC5-9N: AC380V/400V/3.5A,AC660V/690V/1.5A;

RDC5-12, RDC5-12N: AC380V/400V/5A,AC660V/690V/2A;

RDC5-18, RDC5-18N: AC380V/400V/7.7A,AC660V/690V/3.8A;

使用类别:AC-3,AC-4;

Us: AC24V,AC36V, AC48V, AC110V, AC127V, AC220V/230V, AC240V, AC380V/400V,
AC415V,AC440V, 50Hz;

极数:3P;

配用的辅助触头: (本体) 1NO,1NC,1NO1NC;

Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

型号的解释:



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2018010304052070

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

RD	C	5-	□	□	□□	□	
							N 为可逆式接触器，空白为普通接触器
							常闭辅助触头数量
							常开辅助触头数量
							额定工作电流(AC-3,380/400V)
							设计序号
							交流接触器
							企业代号



中国质量认证中心