

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC22107340402

发证日期：2022年05月10日

有效期至：2032年05月09日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	人民电器集团有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	隔离开关 型号：RDH5(HGL)-800、RDH5(HGL)-1000、RDH5(HGL)-1250、RDH5(HGL)-1600； 额定冲击耐受电压 (Uimp)：8kV；额定绝缘电压 (Ui)：800V；约定发热电流 (Ith)：RDH5(HGL)-800、RDH5(HGL)-1000 Ith=1000A，RDH5(HGL)-1250 Ith=1250A，RDH5(HGL)-1600 Ith=1600A；额定工作电压 (Ue)：AC400V；额定电流 (Ie)：800A、1000A、1250A、1600A；额定短时耐受电流 (Icw) 和时间：50kA/1s；额定短路接通能力 (Icm) (峰值)：105kA；使用类别：AC-23B；极数：3P、4P。
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心