

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC24107421511

发证日期：2024年02月05日

有效期至：2034年02月04日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流保护断路器 RDM1EL-800□ Ue : AC400V ; Ui : 1000V ; Uimp:8kV;过电流脱扣器类型 : 电子式 ; In : 800A(320A ~ 800A 可调) ; Ics : L 型 : 36kA、M 型 : 50kA、H 型 : 65kA ; Icu : L 型 : 50kA、M 型 : 65kA、H 型 : 85kA ; Icw : 10kA/1s; I <sub>Δ</sub> m : 25%Icu; I <sub>Δ</sub> n : 50mA/100mA/200mA/300mA /500mA/800mA /1000mA (分档调节/AC 型); Δt:0.1s/0.2s/0.3s; 延时型(分级调节)选择性类别 : B 类 ; 极数 : 3P+N ( 3 个保护极 , N 极不可开闭 )、4P ( 3 个保护极 , N 极可开闭 ),3P+N 不适用于隔离, 4P 适用于隔离,辅助触头 :2NC2NO ; Ith :3A ; Ui :400V ; Uimp : 4kV ; 使用类别 : AC-15 : 0.4A/400V;DC-13:0.15A/220V
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC24107421511

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

RD M 1 E L- □ □ /4 □ □

中性线代号: A 型:中性线直通;B 型:中性线可分断  
脱扣器方式及附件代号, 见表 2  
极数代号: 4: 四极产品  
额定短路分断能力级别(L、M、H)  
壳架等级额定电流(A)  
剩余电流保护  
脱扣方式: 电子式  
设计序号  
塑壳断路器  
企业代号

表 2 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	分励脱扣器	一组辅助触头	分励脱扣器辅助触头
过电流脱扣器方式	代号			
电子式脱扣器	400	410	420	440



中国质量认证中心