

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307908907

发证日期: 2023年12月27日

有效期至: 2033年12月14日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
RDM3-250; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307908907

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

RDM3-250; U_i : 800V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC400V(2P), AC400V/690V(3P、4P);
 I_n : 100A、125A、140A、150A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类
型: 热磁式; 选择性类别: A 类; AC400V: L 型: I_{cs} : 25kA; I_{cu} : 36kA; M 型: I_{cs} :
36kA; I_{cu} : 50kA; AC690V: L 型: I_{cs} : 4kA; I_{cu} : 8kA; M 型: I_{cs} : 8kA; I_{cu} :
10kA; 极数: 2P、3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离; 配用的辅助触头:
1NO1NC; I_{th} : 3A; AC-15: U_e/I_e : 400V/0.3A; DC-13: U_e/I_e : 220V/0.15A; 符合附
录 N 的电子附件: 分励脱扣器(预付费功能), U_s : AC230V(仅 4P)、AC400V(仅 3P),
 U_i : 400V, U_{imp} : 4kV

3.3 型号的解释:

RD M 3 - 250 □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计代号
- (4) 壳架等级电流(A)
- (5) 分断能力级别: L-标准型、M-较高型
- (6) 极数 (“2”表示两极, “3”表示三板, “4”表示四极)
- (7) 脱扣器方式及附件代号 (见表 1)
- (8) 常规产品 (无代号), “F”表示配预付费电表用

表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称		无附件	分励脱扣器	辅助触头	分励脱扣器+辅助触头
代号	复式	300	310	320	340
	瞬时	200	210	220	240

注: “瞬时脱扣器”型式的 ICB 的短路脱扣器和主电流路径的短路性能与“复式脱扣器”型式的 MCCB 原体断路器相同。



中国质量认证中心