



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0304-2995757
(任务编号)

产品名称: 按钮开关

型号: RDA2

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 按钮开关

型号: RDA2

商标: /

样品数量: 2台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2018-10-25

完成日期: 2018-10-27

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市
人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市
人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路
555号

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDA2
Ui:500V, Uimp:2.5kV;
AC-15:Ue/Ie:380V/1.9A;
DC-13:Ue/Ie:220V/0.55A;
Ith:10A;
防护等级:IP40(板前部分),
安装孔径:Φ22mm.

主检: 王炜 签字: 日期: 2018-11-07

审核: 尤雪元 签字: 日期: 2018-11-07

签发: 张洁 签字: 日期: 2018-11-07



备注:

- 1.变更情况: 见附件1;
- 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4665-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2009010305330447;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。