



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2996749  
(任务编号)

产品名称: 按钮开关

型 号: LA4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 按钮开关	委托人: 人民电器集团有限公司
型 号: LA4	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商 标: /	生产者: 人民电器集团有限公司
样品数量: 2台	生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源: 工厂送样	生产企业: 浙江人民电器有限公司
收样日期: 2018-10-25	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
完成日期: 2018-10-30	

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

LA4  
Ui:380V, Uimp:2.5kV;  
AC-15:Ue/Ie:380V/0.8A;  
DC-13:Ue/Ie:220V/0.3A;  
Ith:5A;  
防护等级:IP20.

主检: 王 炜 签字: *王炜* 日期: 2018-11-07

审核: 陆维导 签字: *陆维导* 日期: 2018-11-07

签发: 张 洁 签字: *张洁* 日期: 2018-11-07



备注:

- 1.变更情况: 见附件1;
- 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4660-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2004010305108991;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。