



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-850034

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ20-400

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 交流接触器</p> <p>型 号: CJ20-400</p> <p>商 标: PEOPLE</p> <p>样品数量: 1 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-12-02</p> <p>完成日期: 2021-12-13</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见附页一

主检: <i>刘丽丽</i> 日期: 2022-02-18
审核: <i>倪吉高</i> 日期: 2022-02-18
签发: <i>叶献清</i> 日期: 2022-02-18



备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB/T 14048.4-2010	GB/T 14048.4-2020
生产厂地址变更	浙江省乐清市柳市镇车站路555号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
证书纠错	Ith: 315A	Ith: 400A
证书纠错	Ue:AC660/690V,Ie=400A	Ue:AC660/690V,Ie=250A
证书纠错	辅助回路 Ith: 10A	辅助回路 Ith: 16A
证书纠错	AC-15:AC380V/0.8A	AC-15:AC380V/1.3A
原证书编号	CQC2012010304573603	
原测试报告编号	C-027-12DQ365	
原检测单位	福建省产品质量检验研究院	