151300110071

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证
试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号：A2018CCC0301-3089677
(任务编号)

产品名称：低压无功补偿柜

型　　号：GGJ

检测机构：福建省产品质量检验研究院

检测报告专用章

安全型式试验报告

申请编号：A2018CCC0301-3089677
(任务编号)
样品名称：低压无功补偿柜
型　　号：GGJ
样品数量：1 台
样品来源：送样
样品生产序号：201812007
收样日期：2019-01-11
完成日期：2019-01-27
抽样通知书编号：/

委托人：人民电器集团有限公司
委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者：人民电器集团有限公司
生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业：人民电器集团有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验依据标准：GB/T 15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》

试验结论：合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
型号：GGJ
额定工作电压（U_e）：400V
额定绝缘电压（U_i）：690V
额定电流（In）：500A~71.4A
额定短时耐受电流（Icw）：15kA
电容器标称容量（Q_c）：420kvar~60kvar
外壳防护等级：IP41
补偿方式：三相补偿和单相补偿相结合
投切电容器的元件类型：复合开关
户内型/户外型：户内型
频率：50Hz

主检：朱　翔	签名：	日期：	2019-01-27
审核：郑美海	签名：	日期：	2019-03-15
签发：魏运明	签名：	日期：	2019-03-21

福建省产品质量检验研究院
2019 年 3 月 21 日

备注	无。