170008221380

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证
试验报告

□新申请■变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号：A2018CCC0302-2994651

（任务编号）

产品名称：开启式负荷开关

型　　号：HK2-30/2,HK2-30/3

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司

样品名称：开启式负荷开关 型　　号：HK2-30/2,HK2-30/3 商　　标：/ 样品数量：1台 样品来源：工厂送样 收样日期：2018-10-25 完成日期：2018-10-27	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论：依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

HK2-30/2,HK2-30/3
Ui:690V; Uimp:8kV;
Ue:AC220V(2P),AC380V(3P);
Ith:30A;Ie:30A;
额定限制短路电流: 1kA;
使用类别:AC-2(2P),AC-22A(3P);
极数: 2P,3P.

主检：鲁建平　签字：鲁建平　日期：2018-11-12	（检测机构名称、盖章） 2018年11月13日
审核：尤雪元　签字：尤雪元　日期：2018-11-12	
签发：张　洁　签字：张洁　日期：2018-11-12	

备注：

1. 变更情况：

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017

2. 原 3C 认可报告编号：C-040-09B4794-S;
3. 出具试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原 3C 证书编号：2003010302091145;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。