161108340162

中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ☒变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号：A2018CCC0301-2972628
（任务编号）

产品名称：单相单表位计量箱

型　　号：PXD1

浙江省机电产品质量检测所 检验检测专用章 (1)

检测机构：浙江省机电产品质量检测所

安全型式试验报告

申请编号：A2018CCC0301-2972628（任务编号）
样品名称：单相单表位计量箱
型号规格：PXD1
商标：/
样品数量：1 台+样件
样品来源：企业送样
样品生产序号：201810004
收样日期：2018-10-25
完成日期：2018-11-13

委托人：人民电器集团有限公司
委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)：人民电器集团有限公司
生产者(制造商)地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业：人民电器集团有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
型号：PXD1
额定工作电压（Ue）：230V
额定绝缘电压（Ui）：400V
频率（fn）：50Hz
主母线额定电流（InA）：80A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
户内型/户外型：户内型
外壳防护等级：IP44-操作面 IP20C
最大输出回路数：1

主检：赵文闯　　签名：赵文闯　日期：2018-11-14

审核：袁科锋　　签名：袁科锋　日期：2018-11-14

签发：杜　量　　签名：杜量　日期：2018-11-16

浙江省机电产品质量检测所
检验检测专用章

浙江省机电产品质量检测所
2018 年 11 月 16 日

备注

变更信息	变更前	变更后
[12] 标准变更	GB/T 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
[14] 关键件一览表变更	见原 C-06801-1C160494 报告 P6 页	见本 C-06801-1C181908 报告 P6 页
原 3C 证书编号	2016010301856233	
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C160494
本报告需与原检测报告一起阅读方有效。		

送试样机：PXD1　InA：80A；Icw：6kA；Ue：230V；Ui：400V；50Hz；IP44-操作面 IP20C；户内型