



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-850050

产品名称: 星三角减压起动器

型 号: QJX2-25

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-850050 样品名称: 星三角减压起动器 型号: QJX2-25 商标: / 数量: 2台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2022-02-08 完成日期: 2022-02-09	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: QJX2-25; Ue: AC400V(380V)/230V(220V); Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 40A; Ie: 25A; Us: AC380V、AC220V; 50Hz; 使用类别: AC-3; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO 或 1NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;	
主检: 徐胜杰 签名:  日期: 2022-02-12	
审核: 孟佳炜 签名:  日期: 2022-02-12	
签发: 姚波 签名:  日期: 2022-02-12	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况及原认证情况见附页	