180008221885

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他

申请编号： V2021CQC107502-771214

（任务编号）

产品名称： 塑料外壳式断路器

型　　号： RDB8D-125Z


检测机构： 上海电器设备检测所有限公司

样品名称：塑料外壳式断路器 型　　号：RDB8D-125Z 商　　标：PEOPLE 样品数量：8 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2021-02-21 完成日期：2022-06-09	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验结论：依据 GB/T 14048.2–2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDB8D-125Z
Ui:500V;Uimp:4kV;
Ue:DC80V(1P 外形);
In:80A,100A,125A;
过电流脱扣器类型:热磁式;
Ics:7.5kA;Icu:10kA;
选择性类别:A 类;
不适用于隔离;
直流接线方式:见右侧;



主检：　日期：2022-06-17	（检测机构名称、盖章） 2022 年 06 月 17 日
审核：　日期：2022-06-17	
签发：　日期：2022-06-17	

备注：无