报告编号：19101-DW180103

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3258

170020122903

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ☑变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2018CCC0302-2995612

产品名称: 隔离开关

型　　号: RDHL5-125

检测机构: 温州出入境检验检疫技术中心

国家低压电器检测重点实验室（浙江）

样品名称：隔离开关 型　　号：RDHL5-125 商　　标：/ 样品数量：3 台 样品来源：送样 收样日期：2018-10-09 完成日期：2018-10-12	委　托　人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者（制造商）：人民电器集团有限公司 生产者（制造商）地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生 产　企 业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验结论：依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDHL5-125;

Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ith: 125A;

Ue: AC230V (1P), AC400V (2P、3P、4P);

Ie: 32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;

Icw: 1500A/1s; Icm（峰值）: 2500A; 使用类别：AC-22A; 极数：1P、2P、3P、4P。

主检：	日期：2018.10.12	
审核：	日期：2018.10.12	
签发：	日期：2018.10.12	温州出入境检验检疫技术中心 国家低压电器检测重点实验室（浙江） 2018 年 10 月 12 日

备注

1. 变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017

2. 出具原 CCC 认可试验报告的检测单位及报告编号：
   苏州电器科学研究院股份有限公司 03601-A-15B0422-S;
3. 原 CCC 证书编号：2017010302933465;
4. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品编号：#1：4P/125A;
#2：2P/125A（仅用于拍照）;
#3：1P/32A（仅用于拍照）