



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-866732

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5E-250M,RDM5E-250F,RDM5E-250H

检测机构: 苏州电器科学



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: RDM5E-250M,RDM5E-250F, RDM5E-250H</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 8 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-11-28</p> <p>完成日期: 2021-12-13</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM5E-250M,RDM5E-250F, RDM5E-250H
 Ui:1000V;Uimp:12kV;Ue:AC400V/690V;
 In:250A(100A~250A 可调);
 过电流脱扣器类型:电子式;
 Ics:AC400V:M 型:35kA;F 型:50kA;H 型:50kA;
 AC690V:M 型:10kA;F 型:10kA;H 型:10kA;
 Icu:AC400V:M 型:50kA;F 型:50kA;H 型:85kA;
 AC690V:M 型:20kA;F 型:20kA;H 型:20kA;
 Icw:3kA/1s;
 选择性类别:A 类;
 极数: 3P,4P;适用于隔离用;
 配用的辅助触头:1NO1NC; Ith:3A;Uimp:4kV;Ui:400V;
 AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A.

主检: 戴维强 签名:  日期: 2022-01-18

审核: 姜鑫 签名:  日期: 2022-01-18

签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-01-18



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
见附页 1	见附页 1	见附页 1

- 2.原 CQC 认可报告编号: 03601-A-19B0557-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CQC 证书编号: CQC2018010307037794;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。