



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-870609

(任务编号)

产品名称: 电磁起动器

型 号: RDQ12-7/H、RDQ12-7/K




检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd

(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)

(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



样品名称: 电磁起动器 型号: RDQ12-7/H、RDQ12-7/K 商 标: PEOPLE 样品数量: 2 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021. 12. 22 完成日期: 2022. 01. 23	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048. 4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDQ12-7/H、RDQ12-7/K; Ui: 380V;Uimp: 6kV; 极数: 3P; 脱扣级别: 10;防护等级: IP42 (仅适用于 H 型); Ue: AC220V、AC380V; Ie/Pe (AC220V/380V) :75A-120A (45/55kW)、100A-150A (45/75kW); Us: AC380V、AC220V、AC110V、AC36V/50Hz; 配用的辅助触头: 2NO2NC (接触器)、1NO1NC (热过载继电器) ;Ith:5A;Uimp:6kV;Ui:380V; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0. 47A。	
主检: 李玉亮 签名:  日期: 2022. 01. 23	 大连产品质量检验检测研究院有限公司 (国家低压成套电控设备质量检验检测中心) 2022 年 01 月 24 日
审核: 高 云 签名:  日期: 2022. 01. 24	
签发: 崔绍景 签名:  日期: 2022. 01. 24	
备注: 1) 该申请为变更申请, 具体变更情况见附表 1; 2) 原型式报告编号: 03601-A-17B0985-S; 出具原型式报告检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 3) 原证书编号: CQC2017010304016779; 4) 此报告需与原报告合并使用方为有效。	