161100110161

(2016)(浙)质监验字0161号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证

试验报告

□初始 □变更 □监督 □复审 ■新申请 OEM

申请编号：V2018CQC020027-346514

产品名称：三相负荷不平衡自动调节装置

型　　号：RDSPC

检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司

（浙江方圆电气设备检测有限公司）

浙江方圆检测集团股份有限公司 检测专用章

CQC 安全型式试验报告

申请编号：V2018CQC020027-346514 样品名称： 三相负荷不平衡自动调节装置 型号规格：RDSPC 商　标：/ 样品数量：1 台 样品来源：试制产品送样 样品状况：完好 样品生产序号：RD201801002 收样日期：2018-03-16 完成日期：2018-04-08	申　请　人：人民电器集团有限公司 申请人地址：乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 制　造　商：人民电器集团有限公司 制造商地址：乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生　产　厂：浙江人民电器有限公司 生产厂地址：浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验依据标准：CQC1311-2017 《低压配电网有源不平衡补偿装置技术规范》

试验结论：安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：RDSPC

额定电压：Ue=400V　　额定补偿容量：50kvar＜Q≤100kvar

额定频率：50Hz;　　防护等级：IP44 ；

额定绝缘电压：Ui=690V

不平衡电流补偿率：≥95%　　使用安装场所：户外　　有无谐波治理功能：有

主检：安志龙	签名：安志龙	日期：2018-04-10
审核：舒寅笛	签名：舒寅笛	日期：2018-04-10
签发：黄　芳	签名：黄芳	日期：2018-04-10

浙江方圆检测集团股份有限公司 检测专用章

（检测机构名称、盖章）

2018 年 04 月 10 日

备注	送试样品：型号：RDSPC;　Ue=400V;　Ui=690V; 额定补偿容量：100kvar;　额定频率：50Hz;　防护等级：IP44; 不平衡电流补偿率：≥95%