161108340162

中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ☒变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号：A2018CCC0301-2972648
（任务编号）

产品名称：多表位计量箱

型　　号：SXD2

浙江省机电产品质量检测所 检验检测专用章 (1)

检测机构：浙江省机电产品质量检测所

安全型式试验报告

申请编号：A2018CCC0301-2972648
（任务编号）
样品名称：多表位计量箱
型号规格：SXD2
商标：/
样品数量：1 台+样件
样品来源：企业送样
样品生产序号：201810003
收样日期：2018-10-25
完成日期：2018-12-21

委托人：人民电器集团有限公司
委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商)：人民电器集团有限公司
生产者(制造商)地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业：浙江人民电器有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
型号：SXD2
额定工作电压（Ue）：400V、230V
额定绝缘电压（Ui）：400V
频率（fn）：50Hz
主母线额定电流（InA）：225A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：10kA
户内型/户外型：户内型
外壳防护等级：IP44-操作面 IP20C

主检：赵文闯　　签名：赵文闯　　日期：2018-12-22

审核：袁科锋　　签名：　　日期：2018-12-22

签发：杜　量　　签名：　　日期：2018-12-24

浙江省机电产品质量检测所
检验检测专用章
(1)
2018 年 12 月 24 日

备注：送试样机：SXD2　InA：225A；Icw：10kA；Ue：400V；Ui：400V；50Hz；IP44-操作面 IP20C；户内型。
变更信息详见附件表 1