



2014001380A



检测
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: A2016CCC0302-2305261
(任务编号)

产品名称: 条形熔断器式隔离开关

型号: RDHG2B-160

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 条形熔断器式隔离开关

型号: RDHG2B-160

商标: /

样品数量: 1台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2016-04-22

完成日期: /

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江莱曼电器有限公司

生产企业地址: 乐清市柳市镇新光工业区中泰路209号

试验结论: 按原获证 2013010302646593 产品依据 GB 14048.3-2008 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证 2013010302646593 产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本中请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

| | |
|-----------------|-----------------|
| RDHG2B-160 | LMHR-160 |
| Ui: 690V; | Ui: 690V; |
| Ith: 160A; | Ith: 160A; |
| Ue: AC380V; | Ue: AC380V; |
| Ie: 160A; | Ie: 160A; |
| 额定限制短路电流: 50kA; | 额定限制短路电流: 50kA; |
| 使用类别: AC-21B; | 使用类别: AC-21B; |
| 极数: 3P; | 极数: 3P; |

主检: 戴维强 签名: 日期: 2016-05-20

审核: 陆维导 签名: 日期: 2016-05-20

签发: 顾丽琴 签名: 日期: 2016-05-20



备注:

| ODM 认证 | 母证书 | ODM 申请 |
|---------|------------------------|-------------------|
| 委托人名称 | 浙江莱曼电器有限公司 | 人民电器集团有限公司 |
| 委托人地址 | 乐清市柳市镇新光工业区中泰路 209号 | 乐清市经济开发区(柳市人民工业园) |
| 型号 | LMHR-160 | RDHG2B-160 |
| 母证书编号 | 2013010302646593 | |
| 母证书检测机构 | 杭州中检电气研究院有限公司 | |

说明: 本试验报告引用编号为“C-14201-DC130830”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。