

BYQ17-2-9

DQJC

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

2014002878Z (2014)国认监认字(347)号

实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision  
and Test of Electrical Apparatus Products

№ 16U0878-S

## 检验 (试验) 报告

### Test Report

委托单位: 江西人民输变电有限公司  
Client:产品名称: 非晶合金干式配电变压器  
Name of Product:产品型号: SCBH15-630/10  
Product Type:检验类别: 委托试验  
Test Category:

本实验室对出具的检验 (试验) 结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督检验中心

## 检验报告

№: 16U0878-S

共 38 页 第 01 页

委托单位	江西人民输变电有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西人民输变电有限公司	到样日期	2016年12月27日
产品名称	非晶合金干式配电变压器	产品型号	SCBH15-630/10
生产单位地址	江西省南昌市南昌县小蓝工业园	原编号或生产日期	16000022
检验日期	2016年12月29日至 2017年01月01日	送样数量	1台
检验项目	例行试验 型式试验 声级测定 短路承受能力试验	检验依据	GB1094.1—2013 GB1094.11—2007 GB/T22072—2008 委托书要求
检验结论	非晶合金干式配电变压器 (型号: SCBH15-630/10) 例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求, 样品上述试验合格。		
备注	/		

签发日期: 2017年01月07日

有效期五年



注: 本结论仅对送试样品负责。

批准:

审核: 邹文彦

校核:

王

编制:

秦昌勇

SJJJ-GB001

(11)